

## CHECK LIST

### Documentação Obrigatória

- Anexo I (quando potência da geração < 10 kW) - Fecoergs
- Anexo II (quando potência de geração > 10 kW) - Fecoergs
- Anexo IV - Fecoergs
- ART
- Documento de identificação do associado
- Procuração para o profissional da empresa (não precisa registro no cartório)
- Memorial descritivo
- Planta da entrada de serviço contendo esquema elétrico
- Diagrama multifilar/unifilar
- Certificado de conformidade do inversor ou nº de registro da concessão do INMETRO
- Se tiver rateio de créditos para mais de uma unidade, deve vir documento informando as UC's beneficiadas e o percentual de cada uma (mas as UC's precisam ser do mesmo associado)
- Foto do ponto de medição, contendo disjuntor e DPS
  
- [https://www.fecoergs.com.br/anexos/Anexo I Formulario Padrao Solicitacao de acesso para Microgeracao distribuida com potencia inferior a 10kW.xlsx](https://www.fecoergs.com.br/anexos/Anexo_I_Formulario_Padrao_Solicitacao_de_acesso_para_Microgeracao_distribuida_com_potencia_inferior_a_10kW.xlsx)
- [https://www.fecoergs.com.br/anexos/Anexo II Formulario Padrao Solicitacao de acesso para Microgeracao distribuida com potencia superior a 10kW.xlsx](https://www.fecoergs.com.br/anexos/Anexo_II_Formulario_Padrao_Solicitacao_de_acesso_para_Microgeracao_distribuida_com_potencia_superior_a_10kW.xlsx)
- [http://www.fecoergs.com.br/anexos/Anexo IV Formulario Padrao Dados tecnicos para analise da solicitacao de acesso.xlsx](http://www.fecoergs.com.br/anexos/Anexo_IV_Formulario_Padrao_Dados_tecnicos_para_analise_da_solicitacao_de_acesso.xlsx)

### Informações/Critérios Obrigatórios

- Coordenadas geográficas
- DPS entre a entrada e saída do inversor
- Não pode haver gerador em paralelo
- Equipe não faz a troca se não tiver DPS junto a medição de entrada
- O esquema de conexão do módulo de geração deve ser com a mesma quantidade de fases de alimentação da unidade consumidora e com potência instalada idêntica em todas as fases